




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.421.1.214.2018.PK

26 k. p. Ciuplinski e 25.03.19

Łowicz, dnia 15-03-2019 r.



DECYZJA

Działając na podstawie art., art. 389 pkt 1 (w związku z art. 35 pkt 5), art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 400 ust. 2 i 6, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1, art. 415, art. 417, art. 397 ust. 3 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) a także art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2018, poz. 2096; zwanej dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rynek Nowosolna 1, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr ew. 140, obręb 7 – Kopanka w gminie Nowosolna za pomocą urządzeń wodnych – tj. studni głębinowych – wykonanych dla otworów studziennych nr 1, 1a i 2 o głębokościach 100, 90 i 96m,

orzekam, co następuje

- I. **Wygaszam** pozwolenie decyzję znak: RGRiOŚ.6223-9/03 sporządzona w dniu 28 lipca 2003 r. przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie miejscowości Kopanka za pomocą studni o numerach 1, 1a i 2 wód, w ilościach:

$$Q_{\max.h} = 65,0 \text{ m}^3/\text{h}; Q_{\text{śr.d}} = 518,0 \text{ m}^3/\text{d}; Q_{\max.d} = 622,0 \text{ m}^3/\text{d}; Q_{\text{rok}} = 18\ 9070,0 \text{ m}^3/\text{r}.$$

- II. **Udzielam** Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rynek Nowosolna 1, pozwolenia wodnoprawnego na:

usługę wodną w postaci poboru wód za pomocą trzech urządzeń wodnych – tj. studni głębinowych oznaczonych numerami 1 (studnia awaryjna), 1a (studnia zasadnicza) oraz 2 (studnia awaryjna) – wykonanych na dz. nr ew. 140, obręb Kopanka na terenie gminy Nowosolna, o głębokości odpowiednio 100, 90 i 96m oraz zasobach eksploatacyjnych dla ujęcia zatwierdzonych decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2000 r. znak: OS.VII-7441/11/00 ($Q = 65,3 \text{ m}^3/\text{h}$ i $s = 4,60 \text{ m}$), służących ujmowaniu wód z pokładów czwartorzędowych na potrzeby wodociągu gminnego, w ilościach:

$$Q_{\max.s} = 0,0181 \text{ m}^3/\text{s},$$
$$Q_{\text{śr.d}} = 845,50 \text{ m}^3/\text{d},$$
$$Q_{\max.a} = 498\,225,00 \text{ m}^3/\text{a}.$$

III. Zobowiązuję Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rynek Nowosolna 1, do:

1. eksploatacji studni w sposób zgodny z załączonym do wniosku dokumentacją wodnoprawną;
2. utrzymania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym studni oraz wszystkich urządzeń wodociągowym;
3. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń, zapobiegających szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynności – określonych w pkt. II decyzji – interesu osób trzecich;
4. wykonywania dwa razy w roku udokumentowanych kontroli eksploatacji urządzeń podczyszczających oraz ich serwisowanie zgodnie z instrukcją producenta;
5. eksploatacji studni zgodnie z jej przeznaczeniem i w ilościach nieprzekraczających jej wydajności eksploatacyjnej oraz poboru wody nie przekraczającego wartości podanych w pkt. II niniejszej decyzji;
6. prowadzenia dokumentacji eksploatacji ujęcia;
7. dokonywania raz na kwartał pomiarów dynamicznego i statycznego lustra wody w studni; wyniki należy notować w książce eksploatacji studni;
8. dokonywania odczytów wodomierza raz na dobę i wpisywania wyników pomiarów do książki wodomierzowej studni;
9. przeprowadzania raz na kwartał badań fizykochemicznych wody surowej i oczyszczonej;
10. obsługi oraz eksploatacji ujęcia zgodnie z przepisami BHP i informacją zawartą w operacie wodnoprawnym dla poszczególnych urządzeń,
11. prowadzenia wszelkich prac, związanych z prawidłowym utrzymywaniem urządzeń wodnych (studni), jak również związanych z utrzymaniem terenu wokół ww. urządzeń, w należyтым stanie technicznym i sanitarnym;
12. w przypadku stwierdzenia awarii wodomierza – bezwłocznej jego wymiany na urządzenie sprawne i odnotowania w książce kontroli studni wszystkich prowadzonych prac i czynności, związanych z jego wymianą,
13. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń, zapobiegających szkodom w przypadku naruszenia, poprzez użytkowanie ww. ujęcia, interesu osób trzecich;
14. nienaruszania ustaleń *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* z chwilą jego uchwalenia;
15. nienaruszania *warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły*, które zostały określone w rozporządzeniu Nr 5/2015 z dnia 17.04.2015r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (tj. Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015r. poz. 1641);
16. nienaruszania ustaleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w *sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (tj. Dz. U. 2017 poz. 1991);
17. nienaruszania ustaleń warunków korzystania z wód zlewni i planu przeciwdziałania skutkom suszy - z chwilą ustalenia ich przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- IV. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy *Prawo wodne*.
- V. Zgodnie z art. 400 ust. 1 *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną lub szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 30 lat, w tym przypadku pozwolenia, o jakim mowa w **pkt II** decyzji udziela się na okres 10 lat, od dnia **w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna**.
- VI. Zgodnie z art. 393 ust. 4 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.
- VII. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może nałożyć w drodze decyzji na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, co wynika z art. 410 ust. 1 pkt 1 *Prawa wodnego*.
- VIII. Wyniki pomiarów ilości pobieranej wody należy przekazywać w formie zestawienia w sposób zgodny z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) oraz innych przepisów odnoszących się bezpośrednio do omawianego zobowiązania organom posiadającym kompetencje z zakresu gospodarki wodnej, a także innych określonych w powyższych przepisach.
- IX. Niniejsza decyzja została wydana przy uwzględnieniu zapisów decyzji znak: OS.VII-7441/11/00 z dnia 02 października 2000 r. wydanej przez Wojewodę Łódzkiego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej przedmiotowego ujęcia.
- X. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego, opracowanego w czerwcu 2018 roku przez Panią Elżbietę Andrzejczak. Dokumentacja zawierała informacje niezbędne do wydania orzeczenia w sprawie. Z dokumentacji wynika, że zamierzona usługa wodna w postaci poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Kopanka nie naruszy ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego.
- XI. Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do istniejącego ujęcia wód podziemnych.
- XII. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej planowane do wykonania działania inwestycyjne, nie spowodują naruszenia ustaleń dokumentów, o jakich mowa w art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne*.

Uzasadnienie

W dniu 17 lipca 2018 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Pani Elżbiety Andrzejczak upewnomocnionej do występowania w imieniu i na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rynek Nowosolna 1, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr ew. 140, obręb 7 - Kopanka o zasobach eksploatacyjnych decyzja znak: OS.VII-7441/11/00 z dnia 02 października 2000 r. Wojewody Łódzkiego. Wody podziemne z omawianego ujęcia ujmowane są za pomocą trzech urządzeń wodnych – tj. studnie głębinowe – oznaczonych numerami 1, 1a i 2, służących eksploatacji czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Do wniosku załączono egzemplarz operatu wodnoprawnego sporządzonego w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych, opracowanego w w czerwcu 2018 roku przez Panią Elżbietę Andrzejczak oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności, sporządzony w języku nietechnicznym, dokumentacją hydrogeologiczną wraz ze stosowną decyzją zatwierdzającą zasoby przedmiotowego ujęcia, a także komplet pozostałych wymaganych zapisami ustawy *Prawo wodne* załączników.

Działając stosownie do treści art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 3 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, podano w formie ogłoszenia i obwieszczenia do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz stosownie do art. 61 §4 i art. 49 §1 k.p.a., zawiadomiono o nim strony w sposób bezpośredni a także w drodze ogłoszenia i obwieszczenia. Żadne inne wyjaśnienia, uwagi czy dowody w sprawie nie zostały złożone do chwili wydania niniejszej decyzji.

Zgodnie z operatem wodnoprawnym woda z ujęć pobierana za pomocą studni głębinowych oznaczonych numerami 1, 1a i 2 wykonanych dla otworów studziennych odwiedzonych na dz. nr ew. 140, obręb 7 – Kopanka w gminie Nowosolna, przeznaczona będzie dla zaspokojenia potrzeb użytkowników gminnej sieci wodociągowej.

Zgodnie z załączonymi do operatu wodnoprawnego dokumentacją wody ujmowane z przedmiotowego ujęcia służyć będą zaspokojeniu potrzeb użytkowników gminnej sieci wodociągowej, w związku z czym wody pobrane z omawianego ujęcia mogą zostać wykorzystane do celów spożywczych tylko po uprzednim uzdatnieniu i spełnieniu wymogów wynikających z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294). Zakład został zobowiązany do dokonywania analiz fizykochemicznych wody surowej oraz uzdatnionej z częstotliwością raz na kwartał.

Dokumentacja wodnoprawna załączona do wniosku omawianego powyżej wskazuje, iż studnie głębinowe nr 1 i 2 o głębokościach odpowiednio: 100 i 90m stanowią ujęcia awaryjne, a ujęciem zasadniczym jest studnia oznaczona nr 1a o głębokości 96m. Lokalizację przedmiotowych urządzeń wodnych zlokalizowanych na dz. Nr ew. 140, obręb 7 – Kopanka opisano za pomocą współrzędnych geodezyjnych:

- Studnia nr 1 – X 5743488,35 Y 7400851,41
- Studnia nr 2 – X 5743477,34 Y 7400844,92
- Studnia nr 1a – X 5743479,33 Y 7400831,42

Z uwagi na ochronę warstwy wodonośnej (jakość wody) oraz ochronę urządzeń pompowych, Zakład powinien zapewnić:

- usuwanie ewentualnych usterek i uszkodzeń pompy, studni oraz jej obudowy,
- utrzymanie czystości i porządku w najbliższym otoczeniu urządzenia wodnego (ok. 50m),
- odprowadzanie wód opadowych w taki sposób, aby w pobliżu ww. urządzenia wodnego nie tworzyły się zastoiska.

Dla dorzecza Wisły opublikowano w 2017r. w Dzienniku Urzędowym RP poz. 1991 tzw. „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. W dniu 25.10.2016r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego zostało opublikowane rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02.04.2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji wodnoprawnej, pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia nie jest sprzeczny z ustaleniami wymienionej powyżej dokumentów.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w postaci poboru wód podziemnych z wód wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 30 lat, co uwzględniono w pkt. V niniejszej decyzji, udzielając pozwolenia – na okres **10** lat.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Zlewni w Łowiczu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Artur Rychlewski

Otrzymują:

1. Pani Elżbieta Andrzejczyk – *pełnomocnik*
Adres do korespondencji:
Biuro Projektowe – Anna Andrzejczyk
ul. Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź;
- ② Urząd Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1, 92-207 Łódź;
3. Inne strony postępowania drogą obwieszczenia zgodnie z art. 49 k.p.a.
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Łodzi;
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź;
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 1, 93-189 Łódź.

Decyzja zawiera 6 stron

*Pobrano opłatę zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).*