



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Piotrkowie  
Trybunalskim**

Piotrków Trybunalski, dnia 16.03.2022 r.

WA.ZUZ.3.4210.3095.2021.MS

## DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, 7 i 8, art. 403, art. 407 ust. 1, 2 i 4, art. 414, art. 415, art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych studni nr 1 w miejscowości Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna,

### orzekam:

- I. **Udzielam** Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych studni nr 1 z ujęcia zlokalizowanego na działce o numerze ewid. 32 obręb 0015 Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna, dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę w ilości:

$$Q_{\max.\text{sek.}} = 0,0061 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{śr.dob.}} = 162,5 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{dop.rok}} = 59 \text{ 313 m}^3/\text{rok},$$

Wydajność eksploatacyjna ujęcia (studni nr 1 i 2) wynosi  $Q_e = 80 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $S_e = 14,2\text{-}14,8 \text{ m}$ . Zasoby eksploatacyjne zatwierdzone zostały decyzją Prezydenta Miasta Łodzi znak: OS.XII-8530/24/87 z dnia 11.05.1987 r.

Współrzędne geodezyjne otworu studziennego nr 1 w układzie współrzędnych PL-ETRF2000 wynoszą:  
X: 5738110,28 Y: 7405017,63

### II. **Zobowiązuję Wnioskodawcę do:**

1. Utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń służących do poboru wody w celu zachowania ich funkcji.
2. Przestrzegania, aby pobór wody z ujęcia nie przekraczał zasobów eksploatacyjnych studni oraz ilości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
3. Nieprzekraczania wydajności eksploatacyjnych studni.
4. Prowadzenia ciągłego pomiaru ilości pobranej wody oraz prowadzenia ewidencji dokonywanych pomiarów, zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy Prawo Wodne.
5. Prowadzenia analiz pobieranej wody, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Racjonalnego gospodarowania wodą.
7. Prowadzenia minimum raz na kwartał pomiarów poziomu zwierciadła wody dynamicznego i statycznego w studni oraz rejestrowania tych danych w książce eksploatacji studni.
8. Bezwzględno usuwania wszelkich awarii, w tym urządzeń służących do pomiaru ilości pobieranej wody.

### III. **Zastrzegam, że:**

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

2. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszym pozwoleniu może spowodować jego ograniczenie lub cofnięcie bez odszkodowania.
  3. Za wszelkie szkody związane z realizacją udzielonego pozwolenia wodnoprawnego odpowiada Inwestor.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w ramach usług wodnych udziela się na czas określony, tj. **na okres 30 lat** licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

#### Uzasadnienie

W dniu 17.12.2021 r. do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych studnią nr 1 w miejscowości Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych studnią nr 1, opracowany w listopadzie 2021 r. wraz z opisem prowadzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 121/2021 znak: RZG.6727.121.2021.2.KP z dnia 06.12.2021 r., wypisy z rejestru gruntów oraz kopię dokumentacji hydrogeologicznej.

Analiza dokumentów wykazała, iż wniosek nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, pismem z dnia 11.01.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.3095.2021.MS na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku, co zostało uczynione w dniu 07.02.2022 r.

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 09.02.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.3095.2021.MS zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie w trybie przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) i art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.). Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim i umieszczono w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ([wodypolskie.bip.gov.pl](http://wodypolskie.bip.gov.pl)) oraz podano do informacji publicznej w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, Urzędu Miasta Łodzi oraz Starostwa Powiatowego Łódź Wschód. W toku postępowania zawiadomiono strony, iż na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz umożliwia wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. W podanym przez organ terminie nie wpłynęły uwagi i zastrzeżenia.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna eksploatuje ujęcie (składające się ze studni nr 1 i 2) na działce o numerze ewid. 32 obręb 0015 Wiączyń Dolny, gm. Nowosolna na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę. Na ujęciu eksploatowana jest tylko studnia nr 1 odwiercona w 1986 r. o głębokości 78 m. Otwór studzienny nr 2 z powodu piaszczenia od ponad 20 lat wyłączony jest z eksploatacji.

Wielkość zasobów wód podziemnych ujęcia w miejscowości Wiączyń Dolny została określona decyzją Prezydenta Miasta Łodzi znak: OS.XII-8530/24/87 z dnia 11.05.1987 r. w ilości  $Q_e = 80,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S_e = 14,2 \div 14,8 \text{ m}$ . W powyższej ilości zasobów mieszczą się zasoby studni na terenie Zlewni Mleka (obecnie teren prywatny), studnia służy tylko do podlewania zieleni w okresie letnim i studni zlokalizowanej na terenie szkoły Podstawowej we Wiączyniu Dolnym, która nie jest eksploatowana.

Wokół ujęcia składającego się ze studni głębinowej nr 1 ustanowiona jest strefa ochrony bezpośredniej obejmującej zewnętrzne granice działki nr ewid. 32 obr. 0015 Wiączyń Dolny.

Korzystanie z wód odbywa się w regionie wodnym Środkowej Wisły i znajduje się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW2000172546329 oraz jednolitej części wód podziemnych PLGW200084.

Dla jednolitej części wód powierzchniowych PLRW2000172546329 o nazwie Wolbórka od źródeł do dopływu z Będzelina ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Dla jednolitej części wód podziemnych PLGW200084: ocena stanu chemicznego – dobry, ocena stanu ilościowego – dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Zgodnie z informacjami Państwowej Służby Hydrogeologicznej

(www.pgi.gov.pl) zasoby wód podziemnych dostępnych do wykorzystania dla JCWPd nr 84 wynoszą 504 497 m<sup>3</sup>/d.

Kontynuacja zamierzonego korzystania z wód nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne. Przepis art. 35 stanowi, iż usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwu domowemu, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Usługi wodne obejmują m.in. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych oraz uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej oraz § 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich. W oparciu o zebrany i przekazany do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w związku z tym orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

*Wniesiono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 230,05 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści i 05/100 zł), zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.*



DYREKTOR  
*Magdalena Filipiak*  
Magdalena Filipiak

### Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna + 1 egz. Operatu
2. RZGW w Warszawie
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia
4. aa

### Do wiadomości:

1. aa (Kataster) + 1 egz. Operatu CD  
(po uprawomocnieniu się decyzji)
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź  
(po uprawomocnieniu się decyzji)