

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2863/2024

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
Próbka pobrana przez:	Zleceniobiorcę
Adres pobrania próbki:	Byszewy
Miejsce pobrania próbki:	Oczyszczalnia Ścieków Próbka nr 1 – dopływ ścieków do oczyszczalni Próbka nr 2 – odpływ ścieków z oczyszczalni - Moszczenica 53,87 km
Metoda pobrania próbki:	PN-ISO 5667-10:2021-11 Metoda manualna
Rodzaj próbki:	Próbka nr 1 - ścieki surowe – próbka złożona, proporcjonalna do czasu Próbka nr 2 - ścieki oczyszczone – próbka złożona, proporcjonalna do czasu
Stan próbek:	Bez uwag
Rozpoczęcie pobrania próbek:	Próbka nr 1 - 25.09.2024r., godz. 10:00; Próbka nr 2 - 25.09.2024r., godz. 10:15
Zakończenie pobrania próbek:	Próbka nr 1 - 26.09.2024r., godz. 08:00; Próbka nr 2 - 26.09.2024r., godz. 08:15
Przedział czasu lub przepływu pomiędzy próbkami:	2h Od godz. 02:00 do 02:15 dnia 26.09.2024 brak przepływu, w tym okresie próbek nie pobrano
Data rozpoczęcia badań:	Próbka nr 1 – 26.09.2024r.; Próbka nr 2 – 26.09.2024r.
Data zakończenia badań:	Próbka nr 1 – 01.10.2024r.; Próbka nr 2 – 01.10.2024r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2863/2024

Procedury badawcze

BZT ₅	PN-EN ISO 5815-1:2019-12
ChZT _{Cr}	PN-ISO 15705:2005
Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007

Wyniki badań

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka oznaczenia	Wynik / Rezultat ²⁾			
			Próbka nr 1	Niepewność	Próbka nr 2	Niepewność
1.	BZT ₅ Metoda optyczna	mg/l O ₂	4500	26% ¹⁾	7	26% ¹⁾
2.	ChZT _{Cr} Metoda spektrofotometryczna	mg/l O ₂	7880	16% ¹⁾	40,7	19% ¹⁾
3.	Zawiesiny ogólne Metoda wagowa	mg/l	>2000 ²⁾	2000±23% ¹⁾	11	23% ¹⁾

1) Przy wynikach pomiaru podano niepewność. Niepewność podana jako przedział ufności na poziomie 95% prawdopodobieństwa, przy współczynniku rozszerzenia k=2, z uwzględnieniem niepewności związanej z pobieraniem próbek.
 2) Rezultat jest poprzedzony znakiem „>” i oznacza wartość powyżej górnego zakresu pomiarowego. Liczba po znaku „>” to wartość odpowiadająca górnej granicy zakresu pomiarowego metody, a podana niepewność jest niepewnością tej wartości Adres, miejsce pobrania oraz rodzaj próbki wskazane przez Zleceniodawcę.
 Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
 Według deklaracji Klienta wyniki będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.
 Dane dostarczone przez klienta mogą mieć wpływ na ważność wyników.
 Badanie BZT₅ wykonano w dwóch rozcieńczeniach w jednym powtórzeniu.

Data wykonania sprawozdania	Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
09.10.2024	
KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ	