

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2755/2026

Zlecniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
Próbka pobrana przez:	Zleceniobiorcę
Adres pobrania próbki:	Skoszewy Stare 19
Miejsce pobrania próbki:	Próbka nr 1 – dopływ ścieków do oczyszczalni Próbka nr 2 – odpływ ścieków z oczyszczalni – Moszczenica 51,744km
Metoda pobrania próbki:	PN-ISO 5667-10:2021-11 Metoda manualna
Rodzaj próbki:	Próbka nr 1 - ścieki surowe – próbka złożona, proporcjonalna do czasu Próbka nr 2 – ścieki oczyszczone – próbka złożona, proporcjonalna do czasu
Stan próbek:	Bez uwag
Rozpoczęcie pobrania próbek:	Próbka nr 1 – 18.08.2026r., godz. 09:00, Próbka nr 2 – 18.08.2026r., godz. 09:15
Zakończenie pobrania próbek:	Próbka nr 1 – 19.08.2026r., godz. 07:00, Próbka nr 2 – 19.08.2026r., godz. 07:15
Przedział czasu lub przepływu pomiędzy próbkami:	2h O godz. 21:00, 21:15, 23:00, 23:15 dnia 18.08.2026r. oraz 01:00, 01:15, 03:00, 03:15, 05:00, 05:15 dnia 19.08.2026r. brak przepływu, w tym okresie próbek nie pobrano
Data rozpoczęcia badań:	Próbka nr 1 – 19.08.2026r., Próbka nr 2 – 19.08.2026r.
Data zakończenia badań:	Próbka nr 1 – 24.08.2026r., Próbka nr 2 – 24.08.2026r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2755/2026

Procedury badawcze

BZT ₅	PN-EN ISO 5815-1:2019-12
ChZT _{Cr}	PN-ISO 15705:2005
Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007

Wyniki badań

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka oznaczenia	Wynik			
			Próbka nr 1	Niepewność	Próbka nr 2	Niepewność
1.	BZT ₅ Metoda optyczna	mg/l O ₂	310	26% ¹⁾	8	26% ¹⁾
2.	ChZT _{Cr} Metoda spektrofotometryczna	mg/l O ₂	527	16% ¹⁾	47,6	19% ¹⁾
3.	Zawiesiny ogólne Metoda wagowa Sączi z włókna szklanego firmy LabSolute, seria 255505	mg/l	61	23% ¹⁾	8,8	23% ¹⁾

1) Przy wynikach pomiaru podano niepewność. Niepewność podana jako przedział ufności na poziomie 95% prawdopodobieństwa, przy współczynniku rozszerzenia $k=2$, z uwzględnieniem niepewności związanej z pobieraniem próbek. Adres, miejsce pobrania oraz rodzaj próbki wskazane przez Zleceniodawcę.

Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

Według deklaracji Klienta wyniki będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

Dane dostarczone przez klienta mogą mieć wpływ na ważność wyników.

Próbka nr 1: Badanie BZT₅ wykonano w dwóch rozcieńczeniach w dwóch powtórzeniach.

Próbka nr 2: Badanie BZT₅ wykonano w dwóch rozcieńczeniach w jednym powtórzeniu

Data wykonania sprawozdania

30.08.2026

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ