



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11
Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Laboratoryjny
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Sekcja Służb Pracowniczych
NIP: 729-24-07-981
www.gov.pl/web/psse-lodz

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96
Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10
fax 42 253-90-90

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności
Żywnienia i Produktów Kosmetycznych
Graniczny Punkt Kontroli
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

REGON: 471570221

e-mail: setariat.psse.lodz@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.9022.66.42.2022.EDR

ZGK GN

wpłynęło dn. 31.08.2022

Łódź, dnia 24 czerwca 2022r.

Dot. ujęcia wody w Teolinie

**Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź**

OCENA

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 oraz z 2022r. poz. 655) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2021r. poz. 2028) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 kwietnia 2022r. Nr 14355/22/WAW przeprowadzonego przez laboratorium J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. LABORATORIUM BADAWCZE z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 180,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2022r. w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody ze studni głębinowej nr 3 na ujęciu wody w Stacji Wodociągowej w Teolinie .

W zakresie parametrów fizykochemicznych oznaczono: mętność, barwa, odczyn, zapach, smak oraz przewodność elektryczną właściwą.

W zakresie parametrów mikrobiologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, *Escherichia coli* oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h inkubacji.

Na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego badania nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych.

niepodległa

POLSKA
STULOGIA ODŻYWIENIA
NIEPODLEGŁOŚĆ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie uzyskanego wyniku jakości wody stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda ze studni głębinowej nr 3 na ujęciu wody w Teolinie spełnia wymagania załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Otrzymuje :

1. Wójt Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź
2. Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Nowosolna
92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Łodzi

Z-CA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Łodzi


mgr zdrowia publicznego
Liliana Czernik