



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96
Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10
fax 42 253-90-90

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11
Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Laboratoryjny
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Sekcja Służb Pracowniczych

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności,
Żywienia i Produktów Kosmetycznych
Graniczny Punkt Kontroli
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

NIP: 729-24-07-981

REGON: 471570221

www.gov.pl/web/psse-lodz

e-mail: sekretariat.psse.lodz@sanepid.gov.pl

PPIS.HK.9022.66.65.2022.AŚ

Łódź, dnia 21 września 2022r.

Dot. wodociągu publicznego
Teolin

**Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź**

OCENA

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 oraz z 2022r. poz. 655 i 1700) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 oraz z 2022r. poz. 1549) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w oparciu o cząstkowe sprawozdania z dnia 21 września 2022r. Nr PSSE-OL-LHK/1/818/2022 i Nr PSSE-OL-LHK/1/819/2022 z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego Teolin, przeprowadzonych w Oddziale Laboratoryjnym Sekcji Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10,

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2022r. w ramach kontroli urzędowej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, zostały pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego Teolin w dwóch punktach kontrolnych: woda podawana do sieci (Stacja Wodociągowa w Teolinie) oraz na sieci wodociągowej (Teolin 16a). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100ml w próbce pobranej w Stacji Wodociągowej oraz obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100ml w próbce wody pobranej na sieci wodociągowej – Teolin 16a. Zgodnie z Tabelą 1 (Lp.1) części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie dopuszcza się obecności bakterii grupy coli

niepodlega

w 100 ml wody. W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków. W myśl § 21 ust. 4 wskazanego rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych <10 jtk /100ml dla parametru bakterie grupy coli, przy wykluczeniu w badanej próbce obecności parametrów *Escherichia coli* i enterokoki dopuszcza się warunkową przydatność wody do spożycia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi zobowiązał producenta wody do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w ŁODZI

Z-CA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Łodzi

mgr zdrowia publicznego
Liliana Czernik