



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96
Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10
fax 42 253-90-90

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11
Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Laboratoryjny
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Sekcja Służb Pracowniczych
NIP: 729-24-07-981
www.gov.pl/web/psse-lodz

Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności
Żywnienia i Produktów kosmetycznych
Graniczny Punkt Kontroli
Oddział Nadzoru Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

REGON: 471570221

e-mail: setariat.psse.lodz@sanepid.gov.pl

ZGK GN

wplwnęło dn. 27.10.2022

PPIS.HK.9022.66.53.2022.EDR

Łódź, dnia 26 sierpnia 2022r

Dot. ujęcia wody w Lipinach

**Zakład Gospodarki Komunalnej
Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź**

OCENA

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 oraz z 2022r. poz. 655) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2021r. poz. 2028) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody z wodociągu publicznego Lipiny, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody oraz prowadzonego nadzoru sanitarnego, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Miejsce poboru	Kod próbki	Nr sprawozdania	Data sprawozdania
2022-06-29	Lipiny 14 Szkoła Podstawowa- sieć	296945/22/WAW	296945/22/WAW	2022-07-11
2022-07-12	hydrofornia-woda podawana do sieci wodociągowej	1/628 1/628-N	PSSE-OL-LHK/1/628/2022 PSSE-OL-LHK/1/628-N/2022	2022-07-18
2022-07-12	Lipiny 14 Szkoła Podstawowa- sieć	1/629 1/629-N	PSSE-OL-LHK/1/629/2022 PSSE-OL-LHK/1/629-N/2022	2022-07-18

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

produkowanej i dostarczanej przez wodociąg publiczny Lipiny, którego zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna.

niepodległa | POLSKA
STYLISZCIE ODZYWIENIA
NIEPODLEGŁOŚĆ

UZASADNIENIE

W próbce wody pobranej do badań jakości w dniu 29 czerwca 2022r. stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C w ilości 440 jtk/1ml. Po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego i dokonaniu oceny, że przekroczenie nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia konsumentów, zobowiązywano producenta wody do wdrożenia skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Skuteczność podjętych działań naprawczych potwierdzono badaniami laboratoryjnymi próbek wody pobranych do badań w dniu 12 lipca 2022r.

Powyższe badania jakości wody wykonano w Oddziale Laboratoryjnym Sekcji Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 oraz w laboratorium J.S.HAMILTON POLAND Sp. z o.o. LABORATORIUM BADAWCZE z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 180.

W zakresie parametrów fizykochemicznych oznaczono: mętność, barwa, odczyn, zapach, smak oraz przewodność elektryczną właściwą.

W zakresie parametrów mikrobiologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, *Escherichia coli* oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h inkubacji.

Do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda w wodociągu publicznym Lipiny spełnia wymagania załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

Otrzymuje :

1. Wójt Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź
2. Zakład Gospodarki Komunalnej –
Gminy Nowosolna
92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi

lek. wet. Urszula Jedrzejczyk

niepodlega

POLSKA
STULICIA ODEWYKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI